



**תעודת בדיקה מספר 9311914137**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ  
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122  
 תאריך ההזמנה : 2013/09/08

**תאור המוצר**

חומרי בנייה  
 הדגם הנבדק : פינגלוכט- נורית תאורו: תקרה אקוסטית מינרלית  
 ארץ יצור : גרמניה, הרפובליקה הפדרלית  
 שם היצרן: AMF  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל כתאריך : 2013/08/14 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה,ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון חיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה  
 בת"י 755 (2010) כדלהלן:  
 דרגת התלקחות - V (חמש)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 - הערות -  
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2013/11/20

תאריך הדפסה מקורי



**תעודת בדיקה מספר 9311914137**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי התזמנה**

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ  
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122  
 תאריך התזמנה : 2013/09/08

**תאור המוצר**

חומרל בניה  
 הדגם תבדק : פינגלוקט- נורית תאורו: תקרה אקוסטית מינרלית  
 ארץ יצור : גרמניה, הרפובליקה הפדרלית  
 שם היצרן : AMF  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי תבטילה**

המדגם ניטל כתאריך : 2013/08/14 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התמשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה,ההתפרקות וחסטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרל בניה: שיטות כדיקה, מדצמבר 2010, גליון חיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**הוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפרויט שנבדק.**

מסמך זה מכיל נ ליים  
 ואין להשתמש בו אלא כמלוואר.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה  
 בת"י 755 (2010) כדלהלן:  
 דרגת התלקחות - V (חמש)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עליוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 - הערות -  
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם  
 להצהרת מזמין הבדיקה.  
 פרוט מעווי כרפים הבאים של מסמך זה.

2013/11/20

שם המזמין: גבס כיר  
 המפקיד: כדק

שם החותמת: גורית רכרדו  
 תפקידו: ממנה

תאריך הדפסה מקורי



**תעודת בדיקה מספר 9311914137**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מחור 3

**תאור מורחב של המוצר**

מידות הדוגמה: 59 X 59 ס"מ ועובי כולל של כ- 15 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 3948 גר'/מ"ר

דוגמת חקרה אקוסטית מינרלית עם ציפוי לבן המכונה ע"י המזמין:  
פינגלוקט-נורית תוצרת AMP, גרמניה.

מסמך זה אינו היתר



**תעודת בדיקה מספר 9311914137**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

**תאור מורחב של המוצר**

מידות הדוגמה: 59 X 59 ס"מ ועובי כולל של כ- 15 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 3948 גר'/מ"ר

דוגמת תקרה אקוסטית מינדלית עם ציפוי לבן המכונה ע"י המזמין:  
פינגלוכט-נורית תוצרת AMF, גרמניה.

**תעודת בדיקה מספר 9311914137**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בחקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			חוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1% דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					v	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5.3	סיווג המוצר					3	

מסמך זה אינו היתר



# מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

## תעודת בדיקה מספר 9311914137

כהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף כחן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			חוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1% דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					v	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	כליעת אור מקטי	אחוז	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5.3	סיווג המוצר					3	