

תעודת סיווג מס' 9913300345  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ  
מענו : א. תעשיה אלון תבור עפולה 0018000  
תאריך ההזמנה : 27/02/2019

**תאור המוצר**

דוגמת מזרן צמר זכוכית חשוף חום המכונה ע"י המזמין :  
דגם GLASSWOOL BLANKET תוצרת KNAUF INSULATION, טורקיה.

**פרטי הנטילה**

הדוגמה ניטלה בתאריך : 26/02/2019  
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין  
מקום הנטילה : אין מידע

**מהות הבדיקה**

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 "סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה" (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

	<p><b>תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק</b></p>	<p>מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו</p>
--	--	--

**סיכום**

המוצר הנ"ל סווג לדרגה A I ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23) ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007.  
(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דר' רכרדו גורה  
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : גנאדי ברלין  
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 27/02/2019

תעודת בדיקה מס' 9913300345

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

**2. פרטי המוצר**  
**2.1 תיאור המוצר**

- דוגמת מזרן צמר זכוכית חשוף חום המכונה ע"י המזמין :  
דגם GLASSWOOL BLANKET תוצרת KNAUF INSULATION, טורקיה.

**2.2 מידות המוצר**

- מידות הדוגמה: כ- 120 X 1000 ס"מ.  
- עובי הדוגמה: כ- 50 מ"מ.  
- גוון: חום.

**4.1 הסמכתה לסיווג**

המוצר סווג בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית שקבעה את רשימת החומרים שמקבלים סיווג A1 ללא בדיקה. הרשימה הזו מופיעה במסמך של הוועדה 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23). ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007+A1:2009 (E).

**4.2 סיווג**

מזרן צמר זכוכית חשוף חום המכונה ע"י המזמין :  
דגם GLASSWOOL BLANKET תוצרת KNAUF INSULATION (טורקיה)  
סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

A1

**סיווג לפי תגובה בשרפה: A1**

תל אביב/ 27/02/2019