

**תעודת בדיקה מספר 9651900447**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אורכונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ  
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122  
 תאריך ההזמנה : 2016/01/06

**תאור המוצר**

צמר סלעים לא מצופה - לוח  
 הדיגם הנבדק : RS 509567 תאורו: לוחות מחומרים מינרליים  
 יצרן : KNAUF INSULATION  
 ארץ יצור : סרביה ומונטנגרו

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל כחאריך : 2016/02/14 הנוטל: לא כח המכונן  
 תאור המנה שמחוכה ניטל המדגם: זיהוי חוויה אזהרה  
 מספר שטר מטען : 577500036578 אניה/טיסה : ITAL ORIENTE  
 נמל היבוא : נמל חיפה תאריך כניסה: 2016/01/06  
 מספר חשבון ספק: 17045471 מיום: 2015/12/21 שם ספק : KNAUF INSULATION  
 שם ארץ יבוא : סרביה ומונטנגרו

**מהות הבדיקה**

התאמה לסעיפים: 105.7-סימון, 313-בדיקה סיווג המוצר לפי חגובתו בשריפה של החקן הישראלי ת"י 751 - צמר מינרלי לכידוד: מוצרים מעוצבים, מוצמכר 1993

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחזור טובין מהמכס.

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

הטמך זה מכיל 2 דפיט ואין להשתמש בו אלא כמלוואר.

**מסקנות בדיקה חלקית**

המוצר מחאים לסעיפי החקן שנבדקו.  
 המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי החקן.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2016/02/21

תאריך הדפסה מקורי

איזיק אורי-51649  
 מנהל בודק  
 מעבדה לחומרי בניין  
 מכון התקנים הישראלי

שם החנות: איזיק אורי

מפקידו: מהניס כודקענף

תאריך: 2016/02/14

שם החנות: גורר רכרוד

מפקידו: ממ'ת

תאריך: 2016/02/14

**תעודת בדיקה מספר 9651900447**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בחקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לחקן
105.7	סימון	הדוגמה נושאת תווית אזהרה כנדרש בחקן	מתאים
313	כדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו כשריפה	דרגת התפשטות האש - VI (שש)	מתאים
		דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)	
		דרגת עיוות צורה והטפטוף - 4 (ארבע)	