



**תעודת בדיקה מספר 9711903492**

כהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אורכונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ  
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122  
 תאריך ההזמנה : 2017/03/09

**תאור המוצר**

חומרל בניה  
 הדגם הנבדק : אדיט תאורו: לוח גבס מחורר לבן  
 ארץ יצור : דנמרק  
 שם היצור: קנאוף  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל כתאריך 2017/02/26 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה,ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה  
 כת"י 755 (2010) כדלהלן:  
 דרגת התלקחות - V (חמש)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 - הערות -  
 כינוי הדגם ושם הייצורן שצויינו לעיל נכתבו כהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2017/03/22

תאריך הדפסה מקורי

**תעודת בדיקה מספר 9711903492**  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

**תאור מורחב של המוצר**

מידות הדוגמה: 90 x 26.7 ס"מ ועובי כולל של כ- 10 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 7011 גר'/מ"ר  
מסה ליחידת נפח: כ- 703 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח גבס רגיל מחורר עם חירור מלבני מעוגל  
המכונה ע"י המזמין:  
לוח אדיט תוצרת קנאוף, דנמרק.

**תעודת בדיקה מספר 9711903492**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1/2 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	כליעת אור מקס'	אחוז	1.0	1.0	1.5
2.4.4	סיווג המוצר				4
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הנלסוי	ללא יחידה			ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר				3

התקן נבדק לפי סעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953